



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164,
тел. ОД (8652) 24-52-26, E-mail:gu.mchs26@yandex.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК,
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191, а, тел. (8652) 94-55-90, факс (8652) 23-39-73,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по СК (по Левокумскому району и Нефтекумскому городскому округу),
г. Нефтекумск, ул. Восточная, 2, тел. (86558) 2-26-63, 2-24-98, факс. (86558) 3-37-09, neftekumsk 77@bk.ru
Единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю тел. (8652) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 108/1/73
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

МКДОУ д/с № 19 «Буратино»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении распоряжения главного государственного инспектора Левокумского района и Нефтекумского городского округа по пожарному надзору от 20.08.2019 № 108, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 11.09.2019 проведена плановая выездная проверка дознавателем ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Левокумскому району и Нефтекумскому городскому округу) Габриеляном В.Э. совместно с заведующим МКДОУ д/с № 19 Менглиязовой Ф.К.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить открывание дверей походу эвакуации из помещения в группе «Светлячек»	(4.2.6. СП 1.13130.2009)	01.07.2020	
2.	Организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	(п. 24 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
(по Ленокумскому району и Нефтекумскому городскому округу)

В.Э. Габриелян

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

«11» 09 2019 г.



Предписание для исполнения получил(а)

Заведующий МКДОУ д/с № 19
Менглиязова Ф.К.

(подпись, печать юридического лица, индивидуального предпринимателя собственности, имущества и т.п. (гражданина))

«11» 09 2019 г.

(должность, ф.и.о. законного представителя юридического лица, руководителя организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))